



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы г. Иркутска)

ул. Франк-Каменецкого, 22 Б, Иркутск, 664007
E-mail: ond_irkutsk@38.mchs.gov.ru, тел. 717-701

от 29.08.2024 № ИД-236-2-6-1156

Директору
ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-ин-
тернат для престарелых и инвали-
дов»

Д.Н. Разумец

Решение о прекращении исполнения предписания

Я, главный государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору Отришко Артем Васильевич, рассмотрев ходатайство в отношении ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «НОВО-ЛЕНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ» (далее по тексту – ОГБУСО «НОВО-ЛЕНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»), а также мотивированное представление государственного инспектора г. Иркутска по пожарному надзору Астраханцева В.А. о прекращении исполнения пунктов предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 12.07.2024 № 2406/123-38/11-П/ПВП, установил следующее.

В отношении ОГБУСО «НОВО-ЛЕНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ» 03.07.2024 проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности (КНМ № 38240061000207276079 в ФГИС ЕРКНМ), по результатам проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- в соответствии с протоколом инструментального испытания ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ» по Иркутской области от 11.07.2024 №174/2024 не представилась возможность проверить систему внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу в связи с неисправностью инженерного оборудования ВПВ;

- в соответствии с протоколом инструментального испытания ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ» по Иркутской области» от 11.07.2024 № 171/2024 система автоматической пожарной сигнализации находилась в неработоспособном (неисправном) состоянии;

- в соответствии с протоколом инструментального исследования ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ» по Иркутской области» от 11.07.2024 № 172/2024 система оповещения и управления эвакуацией находилась в неработоспособном (неисправном) состоянии.

Контролируемому лицу вручен акт проверки от 12.07.2024 № 2406/123-38/11-П/АВП, предписание об устранении нарушений обязательных требований от 12.07.2024 № 2406/123-38/11-П/ПВП, со сроком устранения нарушений 30.05.2025.

В адрес отдела надзорной деятельности и профилактической работы

г. Иркутска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области 05.08.2024 поступило ходатайство от ОГБУСО «НОВО-ЛЕНИНСКИЙ ДОМ – ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ» о снятие с контроля одного устранённого нарушения требований пожарной безопасности по вышеуказанному предписанию.

К ходатайству приобщены следующие документы и сведения, подтверждающие устранение нарушения, а именно:

- копия договора от 09.07.2024 № 149-ЕП/24 на ремонтно-восстановительные работы электродвигателей на 4 листах;

- акт о проверке насосов повысителей на 1 листе;

- акт о приёме технических средств насосов повысителей на 1 листе.

Согласно части 1 статьи 95 Закона № 248-ФЗ по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 настоящего Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации.

В адрес ОГБУСО «НОВО-ЛЕНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ» направлено уведомление о назначении времени и места рассмотрения ходатайства о прекращении исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований от 12.07.2024 № 2406/123-38/11-П/ПВП.

В назначенное время в 11 час. 00 мин. 29.08.2024 на рассмотрение ходатайства прибыл представитель ОГБУСО «НОВО-ЛЕНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ» Боурош Алексей Владимирович. В ходе рассмотрения ходатайства установлено, что согласно представленных документов по предписанию об устранении нарушений обязательных требований от 12.07.2024 № 2406/123-38/11-П/ПВП исполнен пункт № 1.

Дополнительно сообщая, что в отношении вышеуказанного юридического лица 23.08.2024 проведено профилактическое мероприятие (профилактический визит) с целью контроля исполнения пункта № 1 выданного предписания.

На основании изложенного, руководствуясь частью 1 статьи 94 Закона № 248-ФЗ, принял решение:

1. Пункт №1, предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 12.07.2024 № 2406/123-38/11-П/ПВП, выданного ОГБУСО «НОВО-ЛЕНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ» считать исполненным.

2. Пункты № 2 и № 3 предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 12.07.2024 № 2406/123-38/11-П/ПВП ОГБУСО «НОВО-ЛЕНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ» оставить в силе.

3. Приобщить настоящее решение к материалам контрольно-наблюдательного

дела.

4. Объявить заявителю и иным заинтересованным лицам, что жалоба на действия (бездействие) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора рассматривается вышестоящим органом государственного пожарного надзора.

Главный государственный инспектор г. Иркутска
по пожарному надзору



А.В. Отришко

Решение получил: Директор ГКУС МЧС Иркутск 29.08.14

Решение направлено: _____