

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ  
«23» марта 2023г.  
учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

ссылка на карточку мероприятия в едином  
реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска

«14» апреля 2023 г., 15 час. 00 мин. № 80/1

664007, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. ФРАНК-КАМЕНЕЦКОГО, Д. 22Б

**Предписание**  
об устранении нарушений обязательных  
требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки  
от «23» марта 2023 г., № 80, учетный номер проверки: 38230061000203540272

2. Выездная проверка проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Мужчинкин Роман Александрович – старший инспектор отделения НД и ПР по Ленинскому округу г. Иркутска ОНД и ПР г. Иркутска старший лейтенант внутренней службы

4. Выездная проверка проведена в отношении:  
соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Иркутская, г Иркутск, ул Ярославского, Дом 260

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ОГУСО Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов ИНН 3810016741

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

- с «12» апреля 2023 года, 10 час. 00 мин.  
по «14» апреля 2023 года, 15 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

05 час 00 минут (часы, минуты)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На 4 этаже не обеспечено категорирования складского помещения с указанием на двери таблички с обозначением категории по взрывопожарной и пожарной опасности.  
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:  
Пункт: 12. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

**Срок устранения нарушения: 01.08.2023 г.**

2. В подвальных помещениях допускается складирование мебели и других материалов.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт: 16, Подпункт: б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности

**Срок устранения нарушения: 01.08.2023 г.**

(Указывать наименование нормативных требований, с которыми обязательное требование, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательных требований, с которым выявлено нарушение обязательного требования, требований, содержащихся в разрабатываемых документах, с которыми фактически разработанные документы, требования должны быть исполнены, с которыми выявлено обязательное требование, с которыми разработаны документы, ранее принятые решения контрольного (надзорного) органа, являющиеся предметом выданного предписания, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отделения НД и ПР по Ленинскому округу г. Иркутска  
ОНД и ПР г. Иркутска старший лейтенант внутренней службы Мужчинкин  
Роман Александрович

(Подпись, фамилия, имя, отчество руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, должностного лица, подписавшего предписание)

Мужчинкин Роман Александрович - Старший инспектор отделения НД и ПР по Ленинскому округу г. Иркутска  
ОНД и ПР г. Иркутска старший лейтенант внутренней службы, телефон: , e-mail: r.muzhchinkin@38.mchs.gov.ru

(Фамилия, имя, отчество (полностью - при наличии) и должность должностного лица, ответственного за выполнение предписания, контрольный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их  
представителей с предписанием о проведении выездной проверки: 14.04 2023 15.00. Рязунов Д.Н.

(Подпись, имя, отчество (полностью - при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, иного лица)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» 20\_\_ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через  
личный кабинет на специализированном электронном портале

(Указывать адрес электронной почты и дату направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://kad.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00ED87251E4A985F4A9C3AA2CE4SB8DAD6  
Владелец: Мужчинкин Роман Александрович  
Действителен с 01.08.2022 по 25.10.2023